



**Koodilukko**  
**SATEL SZW-02**  
 Käyttöjännite 9-16 Vdc 60 mA

- Huom.** BP212 on lisävaruste  
 Varavirtalähteenettä voidaan ottaa  
 syöttö max. 0,15A ohjeistatulle.  
 Ks. käyttöohje  
 Johdotus KLM 4x08

- IN0** 4 - 8 Palkkalisäilyys (patinike, koodilukko)  
**IN1** 8 - 9 Yliensäilytyys  
**IN2** 10 - 11 Kosteusnäilytyys  
**IN3** 11 - 12 Murtoläilytyys  
**IN4** 13 - 14 Palohäilytyys  
**IN5** 14 - 15 Sähkökatkohläilytyys  
**T1** 16 - 17 Sisälämpötila-anturi (NTC 10 kΩ, max 10 m)  
**T2** 17 - 18 Ulkolämpötila-anturi (NTC 10 kΩ, max 10 m)

<sup>1)</sup> ICU62 releellia 2 on vaihtoehtoiset  
 toiminnat Sireeni/Smart-pudotus/Kasinohäilytyys.  
 Dietustoinnina on 'Sireeni'. Huomi  
 Releen K2 ohjus on 230V,  
 joten sireeni ei toimi sähkökatkon aikana.

**Rokennustoimipaide**

Pirustuslaji

**Pirustuksen sisältö**

Pvm. \_\_\_\_\_

Muutos \_\_\_\_\_

Tekijä \_\_\_\_\_

Tark. \_\_\_\_\_

Koodi \_\_\_\_\_

**Mittakaava** \_\_\_\_\_

**Pirustusnumero** \_\_\_\_\_

**Lehti** \_\_\_\_\_

**Lehdistä** \_\_\_\_\_

Rokennuskohteen nimi ja osoite